

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ

«29» марта 2023 г.

учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

74230061000203629079

ссылка на карточку мероприятия в едином
реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Златоусту и Кусинскому району
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Челябинской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«11» апреля 2023 г., 10 час. 30 мин. № 2303/001-74/25-П/ВП

(дата и время составления предписания)

Челябинская область, г. Златоуст, ул. Северная, 27

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований
пожарной безопасности**

**1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от « 29 »
марта 2023 г., № 2303/001-74/17-П/ВП, учетный номер проверки 74230061000203629079.**

(указывается ссылка на решение, принятое контрольным (надзорным) органом о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

**1. Барановский Михаил Алексеевич – старший инспектор ОНДиПР по городу Златоусту и Кусинскому району
УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области (государственный инспектор города
Златоуста и Кусинского района по пожарному надзору)**

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

**соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях,
сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица
владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их
соответствия требованиям пожарной безопасности**

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Челябинская, г Златоуст Макаренко, 4а

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) надзорящихся объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ
СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ Г. ЗЛАТОУСТА" ИНН 7404033653, адрес регистрации юридического лица:
ЧЕЛЯБИНСКАЯ, ЗЛАТОУСТ, УЛИЦА, ИМ А.С.МАКАРЕНКО, 4-А, НЕТ**

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальное наименование юридического лица, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений, осуществляющих деятельность в отношении объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «03» апреля 2023 года, 10 час. 00 мин.

по «11» апреля 2023 года, 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовая пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Отделка стен в физкультурном зале (кабинет ЛФК) (№ 4 по тех. паспорту, 1 – й этаж лит.А1) предназначенном для проведения занятий с вместимостью до 15 человек, выполнена материалами (масляная краска) с неопределенными свойствами пожарной опасности (обязательное подтверждение соответствия требованиям пожарной безопасности данного материала не осуществлялось; запрещается применять материал с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г2, В2, Д3, Т3). Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ ст.134 ч.1,2,3,6 табл.29 ст.145 ч.4.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть: 6, Глава: 30, Статья: 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону

Срок устранения нарушения:

01.03.2024

2. Согласно предоставленного акта технического состояния пожарного гидранта № 40 от 30.09.2022г. расход воды на наружное пожаротушение здания менее 10л/с, при требуемом не менее 15л/с. Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ ст.62; СП 8.13130.2020 п. 5.2, табл. 2.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 14, Статья: 62. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:


Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.

Срок устранения нарушения:

01.03.2024

Указываются конкретные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведения, подтверждающие доказательства нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Старший инспектор ОНДиПР по городу Златоусту и Кусинскому району
УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области
(государственный инспектор города Златоуста и Кусинского района по
пожарному надзору) Барановский Михаил Алексеевич



(должность, фамилия, имя, отчество, должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)

Подпись

Барановский Михаил Алексеевич - старший инспектор ОНДиПР по городу Златоусту и Кусинскому району
УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области (государственный инспектор города
Златоуста и Кусинского района по пожарному надзору), телефон: 89821045712, e-mail:
baranovskiy.ma@74mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их
представителей с предписанием о проведении выездной проверки:

Представитель *И.В.* *18.08.23*

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«___» часов «___» минут «___» 20__ г.

Подпись

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30
календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40
Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

